

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской
Республики «Об утверждении Правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт»

1. Цель и задачи.

Целью проекта постановления является восполнение в нормативных правовых актах пробелов по вопросам безопасной эксплуатации электрических сетей.

Задачей проекта постановления является обеспечение сохранности электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, создание нормальных условий для их эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев.

2. Описательная часть.

Хаотичная и бесконтрольное строительство различных объектов, проводимое в последние годы привело к застройке охранных зон воздушных линий электропередачи и территорий вокруг подстанций, расположенных в населенных пунктах. В охранной зоне или под проводами воздушных линий электропередачи производится посадка деревьев. Таким образом, не имеется доступ к опорам и проводам линий электропередачи для проведения эксплуатационных и ремонтных работ. Кроме того, создается опасность жизни людей в случае возникновения аварийных ситуаций на воздушных линиях электропередачи.

Проект «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» разработан в целях обеспечения сохранности электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, создания нормальных условий эксплуатации этих сетей и предотвращения несчастных случаев. Правила применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, а также при производстве работ и осуществлении другой деятельности вблизи электрических сетей.

Под электрическими сетями напряжением свыше 1000 вольт понимаются подстанции, распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии электропередачи, подземные и подводные кабельные линии электропередачи и относящиеся к ним сооружения.

Правилами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.

В Правилах приведен перечень работ в охранных зонах электрических сетей, производство которых запрещено без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети. Также Правилами запрещаются какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям.

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий.

Проект постановления не несет негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий.

4. Информация о результатах общественного обсуждения.

Проект постановления непосредственно не затрагивает интересы граждан и юридических лиц и не регулирует предпринимательскую деятельность, так как направлен на обеспечение сохранности электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, создание нормальных условий для их эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев.

В этой связи, проект постановления не подлежит общественному обсуждению.

5. Анализ соответствия проекта законодательству.

Проект постановления не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

Принятие постановления не потребует внесения изменений в другие нормативные правовые акты.

6. Информация о необходимости финансирования.

Принятие постановления не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

7. Информация об анализе регулятивного воздействия.

Проект постановления не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.

Министр

Т.О.Ибраев